



# Zertifikat für den NA-Schutz

**Hersteller / Antragsteller****FOXESS CO., LTD.**

No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District, Wenzhou,  
Zhejiang  
**China**

<b>Typ NA-Schutz</b>	<b>Integrierter NA-Schutz</b>
<b>Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ</b>	H3-5.0-Smart, H3-6.0-Smart, H3-8.0-Smart, H3-9.9-Smart, H3-10.0-Smart, H3-12.0-Smart, H3-15.0-Smart, AC3-5.0-Smart, AC3-6.0-Smart, AC3-8.0-Smart, AC3-9.9-Smart, AC3-10.0-Smart, AC3-12.0-Smart, AC3-15.0-Smart, H3-5.0-M, H3-6.0-M, H3-8.0-M, H3-10.0-M, H3-12.0-M, H3-15.0-M

**Firmwareversion**

V1.02

**Netzanschlussregel****VDE-AR-N 4105:2018-11 – Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz**

Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

**Mitgeltende Normen / Richtlinien****DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 – Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung**

Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz

**Der oben bezeichnete NA-Schutz wurde nach der Prüfrichtlinie VDE 0124-100 geprüft und zertifiziert. Die in der Netzanschlussregel geforderten elektrischen Eigenschaften werden erfüllt:**

- Einstellwerte und die Abschaltzeiten
- Funktionstüchtige Wirkungskette „NA-Schutz-Kuppelschalter“
- Technische Anforderungen der Schalteinrichtung
- Integrierter Kuppelschalters der auch in Verbindung mit einem zentralen NA-Schutz verwendet werden kann (VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1)
- Aktive Inselnetzerkennung
- Einfehlersicherheit

**Das Zertifikat beinhaltet folgende Angaben:**

- Technische Daten des NA-Schutz und zugehörige EZE Typen
- Einstellwerte der Schutzfunktionen
- Auslösewerte der Schutzfunktionen

**Berichtsnummer:** CGDY-ESH-P24061538-R1**Zertifizierungsprogramm:** NSOP-0032-DEU-ZE-V10**Zertifikatsnummer:** U25-0464**Ausstellungsdatum:** 2025-05-21**Zertifizierungsstelle****Akkreditierung**Domenik Koll  
Head of Energy Systems Germany

Akkreditierte Zertifizierungsstelle durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) nach ISO/IEC 17065. Die Akkreditierung gilt nur für den im Anhang der Akkreditierungsurkunde D-ZE-12024-01-00 aufgeführten Geltungsbereich. Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) ist Unterzeichner der multilateralen Vereinbarungen von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung.

Ohne die schriftliche Zustimmung von Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH dürfen Auszüge aus dieser Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht vervielfältigt werden.

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH

Businesspark A96

certification.deu@bureauveritas.com

www.bureauveritas.de/unser-service/produktzertifizierung

86842 Türkheim

Zertifikatsnummer U25-0464

ZERT-0071-DEU-ZE-ES-V01/TEMP-0048-DEU-ZE-ES-V01



## Anhang zum Zertifikat für den NA-Schutz Nr. U25-0464

Auszug aus dem Prüfbericht CGDY-ESH-P24061538-R1 von einem akkreditierten Prüflaboratorium durch die der „Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)“ nach ISO/IEC 17025. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Anlage der Akkreditierungskunde D-PL-12024-03-04 aufgeführten Geltungsbereich.

### E.6 und E.7 Anforderungen an den Prüfbericht zum NA-Schutz

Auszug aus dem Prüfbericht für den NA-Schutz  
„Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Nr. CGDY-ESH-P24061538-R1

#### NA-Schutz als integrierter NA-Schutz

Hersteller / Antragsteller	FOXESS CO., LTD. No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang China
----------------------------	---

Typ NA-Schutz	Integrierter NA-Schutz
Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ	H3-5.0-Smart, H3-6.0-Smart, H3-8.0-Smart, H3-9.9-Smart, H3-10.0-Smart, H3-12.0-Smart, H3-15.0-Smart, AC3-5.0-Smart, AC3-6.0-Smart, AC3-8.0-Smart, AC3-9.9-Smart, AC3-10.0-Smart, AC3-12.0-Smart, AC3-15.0-Smart, H3-5.0-M, H3-6.0-M, H3-8.0-M, H3-10.0-M, H3-12.0-M, H3-15.0-M

Firmware Version	V1.02
------------------	-------

Integrierter Kuppelschalter	Typ Schalteinrichtung 1: Relais (Model HF161F-W) Typ Schalteinrichtung 2: Relais (Model FTR-K3AB012W-PS)
-----------------------------	---

Messzeitraum	2024-06-08 bis 2024-06-28
--------------	---------------------------

Schutzfunktion	Einstellwert	Auslösewert	Abschaltzeit <sup>a</sup>
Spannungsrückgangsschutz U<	184,0 V	183,4 V	3,063 s
Spannungsrückgangsschutz U<<	103,5 V	102,6 V	0,390 s
Spannungssteigerungsschutz U>	253,0 V	--	473 s <sup>b</sup>
Spannungssteigerungsschutz U>>	287,5 V	288,2 V	0,157 s
Frequenzrückgangsschutz f<	47,50 Hz	47,49 Hz	0,155 s
Frequenzsteigerungsschutz f>	51,50 Hz	51,51 Hz	0,147 s

<sup>a</sup> davon Eigenzeit des Kuppelschalters 20 ms

<sup>b</sup> längste Abschaltung des Spannungssteigerungsschutz als gleitender 10-min-Mittelwert, nach 5.5.7 Schutzeinrichtungen und Schutzeinstellungen aus der VDE 0124-100

Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200 ms nicht überschreiten.

Die Überprüfung der Gesamtwirkungskette „NA-Schutz – Kuppelschalter“ führte zu einer erfolgreichen Abschaltung.

Der oben genannte NA-Schutz hat mit den zugeordneten Erzeugungseinheiten die Anforderungen zur Inselnetzerkennung mit Hilfe des aktiven Verfahrens (Schwingkreistest) erfüllt.

Der oben genannte NA-Schutz erfüllt die Anforderungen zur Synchronisation.